

启东天楹环保能源有限公司环境信息公开表

一、基础信息			
单位名称	启东天楹环保能源有限公司	法定代表人	陆平
组织机构代码	91320681323685630Q	联系方式	0513-83201126
生产地址	启东市北新镇生命健康产业园上海路308号		
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模			
主要内容	产品	规模	
生活垃圾焚烧发电项目	电能	一二期：日焚烧处理750吨生活垃圾，配置3台250吨/日生活垃圾的焚烧炉，现已拆除永久停运（政策原因停产）；三期：日焚烧处理1200吨生活垃圾，配置2台600吨生活垃圾的焚烧炉	
二、排污信息			
执行的污染物排放标准		核定的污染物排放量	
《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB18485-2014，《污水综合排放标准》GB8978-1996，《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008，《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008		三期：烟尘33.556t/a；二氧化硫86.612t/a；氯化氢52.34t/a；氮氧化物253.92t/a；一氧化碳92t/a	
（一）、废水			
主要污染物及特征污染物名称	COD、SS、氨氮、总磷、PH、石油类、总汞、总铬、总铅、总镉、总砷、六价铬		
排放方式	园区滨江污水处理厂	排放口数量和分布情况	1个，公司东南角
排放浓度	COD≤500mg/L，氨氮≤45mg/L	超标情况	无
执行的污染物排放标准	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准	核定的排放总量	三期：废水量≤131356t/a，COD≤37.99t/a，氨氮≤0.37t/a，总磷≤0.072t/a，SS≤5.56t/a
（二）、废气			
主要污染物及特征污染物名称	烟尘、二氧化硫、氯化氢、氮氧化物、一氧化碳		
排放方式	达标高空排放	排放口数量和分布情况	1个，三期项目2条生产线一个烟囱
排放浓度	烟尘≤20mg/m ³ ，HCL≤50mg/m ³ ，SO ₂ ≤80mg/m ³ ，NO _x ≤250mg/m ³ ，CO≤80mg/m ³	超标情况	无
执行的污染物排放标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）	核定的排放总量	三期：烟尘33.556t/a；二氧化硫86.612t/a；氯化氢52.34t/a；氮氧化物253.92t/a；一氧化碳92t/a
（三）、固体废物、危险废物情况			
	一般固体废物	危险固体废物	
	炉渣	飞灰、废机油、废布袋	
三、防治污染设施的建设和运行情况			
设施名称	主要工艺	验收时间	
废水处理设施	UASB+MBR+NF+RO	2015年11月	
废气处理设施	SNCR+半干式反应塔+活性炭喷射装置+高效率布袋除尘	2009年7月17日/2010年11月1日	
	SNCR+半干法脱酸+干法喷射+活性炭喷射装置+布袋除尘	2019年7月/2020年6月	
四、建设项目环境影响评价情况及环境保护行政许可情况（各项分别填写）			
项目名称	建设项目环境影响评价批复情况	文号	
启东市生活垃圾焚烧发电项目三期扩建工程	2017年04月27日启东市行政审批局环评批复；2019年07月11日完成三期4#炉项目及配套环保设施自主验收，2019年11月15日完成启东市行政审批局固废污染防治设施环保验收；2020年06月24日完成三期5#炉项目及配套环保设施自主验收，2020年08月24日完成启东市行政审批局固废污染防治设施环保验收。	启行审环书【2017】12号；启行审环【2019】323号；启行审环【2020】287号	

五、突发环境事件应急预案	
今年来发生的特发环境事件	无
突发环境事件应急预案颁布实施日期	2021年3月
突发环境事件应急预案备案情况	已于2021年3月16日进行了备案
应急预案演练情况	2021年5月13日进行危险固废环境应急演练
六、环境自行监测方案及其备案情况（2021年）	
（一）、环境自行监测方案	已制定
（二）、环境自行监测方案备案情况	已备案
（三）、自行监测结果	
废气	符合要求，具体见附件
废水	符合要求，具体见附件
固化飞灰	符合要求，具体见附件
炉渣	符合要求，具体见附件
二噁英	符合要求，具体见附件

启东天楹环保能源有限公司烟气检测数据汇总

		检测日期	2021.02.05	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
		检测项目	标准 (mg/m ³)	4#	5#
2021年第一季度		烟尘	30	5.67	5.83
		二氧化硫	100	ND	4.3
		氮氧化物	300	101.3	102.3
		一氧化碳	100	ND	ND
		氯化氢	60	6.26	18.6
		烟气黑度	1	<1	<1
		检测日期	2021.05.10	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
		检测项目	标准 (mg/m ³)	4#	5#
2021年第二季度		烟尘	30	6.1	5.85
		二氧化硫	100	11.25	ND
		氮氧化物	300	70.75	57.5
		一氧化碳	100	ND	ND
		氯化氢	60	12.7	4.26
		烟气黑度	1	<1	<1

启东天楹环保能源有限公司烟气重金属检测数据汇总

检测日期	检测项目	2021.01.11 标准 (mg/m ³)	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
2021年1月	汞及其化合物	0.05	4#	5#
	镉及其化合物	0.1	ND	ND
	铅及其化合物	1	0.00342	0.0113
2021年2月	检测日期	2021.02.05	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	ND	ND
2021年3月	镉及其化合物	0.1	0.000479	0.0001033
	铅及其化合物	1	0.0536	0.00736
	检测日期	2021.03.11	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
2021年4月	检测项目	标准 (mg/m ³)	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	ND	ND
	镉及其化合物	0.1	0.000224	0.000152
2021年5月	铅及其化合物	1	0.0271	0.0267
	检测日期	2021.04.08	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	4#	5#
2021年6月	汞及其化合物	0.05	ND	ND
	镉及其化合物	0.1	0.000161	0.000345
	铅及其化合物	1	0.0364	0.0499
2021年5月	检测日期	2021.05.10	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
	检测项目	标准 (mg/m ³)	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	ND	ND
2021年6月	镉及其化合物	0.1	0.000198	0.00122
	铅及其化合物	1	0.0695	0.0532
	检测日期	2021.06.09	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
2021年6月	检测项目	标准 (mg/m ³)	4#	5#
	汞及其化合物	0.05	ND	ND
	镉及其化合物	0.1	0.0883	0.0000898
铅及其化合物	1	0.00106	0.0275	

启东天楹环保能源有限公司废水检测数据汇总

检测日期	2021.01.11		检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
	检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）		
2021年1月	总汞	0.001	0.0000837	
	总镉	0.01	ND	
	总铬	0.1	ND	
	六价铬	0.05	ND	
	总砷	0.1	0.0012	
	总铅	0.1	ND	
检测日期	2021.02.05		检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）		检测结果（除注明外，单位mg/L）	
PH	6-9		7.2	
悬浮物	400		22	
COD	500		34	
氨氮	25		2.32	
总磷	5		0.08	
总氮	/		10.9	
石油类	20		0.25	
总汞	0.001		ND	
总镉	0.01		ND	
总铬	0.1		ND	
2021年2月				

六价铬		0.05	ND
总砷		0.1	0.00034
总铅		0.1	ND
检测日期	检测单位		泰科检测科技江苏有限公司
检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
总汞	0.001	0.000101	
总镉	0.01	ND	
总铬	0.1	0.03	
六价铬	0.05	ND	
总砷	0.1	0.0014	
总铅	0.1	ND	
检测日期	2020.04.08	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
总汞	0.001	ND	
总镉	0.01	ND	
总铬	0.1	0.00512	
六价铬	0.05	ND	
总砷	0.1	0.00032	
总铅	0.1	ND	
检测日期	2020.05.10	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
检测项目	标准 (除注明外, 单位mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位mg/L)	
PH	6-9	7.4	

2021年3月

2021年4月

2021年5月	悬浮物	400	32
	COD	500	22
	氨氮	25	0.578
	总磷	5	0.1
	总氮	/	41.4
	石油类	20	ND
	总汞	0.001	ND
	总镉	0.01	0.00027
	总铬	0.1	0.00928
	六价铬	0.05	ND
	总砷	0.1	0.001
	总铅	0.1	0.0012
	检测日期	2020.06.19	检测单位
2021年6月	检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）
	总汞	0.001	ND
	总镉	0.01	0.000175
	总铬	0.1	0.00516
	六价铬	0.05	ND
	总砷	0.1	0.00041
	总铅	0.1	0.00353

启东天楹环保能源有限公司飞灰检测数据汇总

检测日期	2021.01.04		泰科检测科技江苏有限公司		检测日期	2021.01.10		泰科检测科技江苏有限公司		检测日期	2021.01.11		泰科检测科技江苏有限公司	
	检测项目	标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)	检测单位		检测项目	标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)	检测单位		检测项目	标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)	检测单位
含水率 (%)	30	18.8	含水率 (%)	30	21.2	含水率 (%)	30	23.6						
汞	0.05	0.0000896	汞	0.05	0.0000492	汞	0.05	0.000212						
铜	40	ND	铜	40	ND	铜	40	ND						
锌	100	0.176	锌	100	0.066	锌	100	1.52						
铅	0.25	ND	铅	0.25	ND	铅	0.25	ND						
镉	0.15	ND	镉	0.15	ND	镉	0.15	ND						
铍	0.02	ND	铍	0.02	ND	铍	0.02	ND						
钡	25	0.866	钡	25	0.481	钡	25	1.18						
镍	0.5	ND	镍	0.5	ND	镍	0.5	ND						
砷	0.3	0.0224	砷	0.3	0.0254	砷	0.3	0.0594						
总铬	4.5	ND	总铬	4.5	ND	总铬	4.5	ND						
六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND						
硒	0.1	0.00043	硒	0.1	0.00474	硒	0.1	0.0216						
二噁英	3 μg/kg	0.15	二噁英	3 μg/kg	0.19	二噁英	3 μg/kg	0.19						
固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾填埋场		固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾填埋场		固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾填埋场							

2021年1月

检测日期	2021.01.23		泰科检测科技江苏有限公司		检测日期	2021.01.30		泰科检测科技江苏有限公司	
	检测项目	标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)	检测项目		标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)		
含水率 (%)	30	21.3	含水率 (%)	30	24.8				
汞	0.05	0.0000558	汞	0.05	ND				
铜	40	ND	铜	40	ND				
锌	100	0.136	锌	100	2.04				
铅	0.25	ND	铅	0.25	ND				
镉	0.15	ND	镉	0.15	ND				
铍	0.02	ND	铍	0.02	ND				
钡	25	1.34	钡	25	0.9				
镍	0.5	0.02	镍	0.5	ND				
砷	0.3	0.0132	砷	0.3	0.0107				
总铬	4.5	ND	总铬	4.5	ND				
六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND				
硒	0.1	0.0164	硒	0.1	0.036				
二噁英	3 μg/kg	0.19	二噁英	3 μg/kg	0.12				
固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾填埋场		固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾填埋场					

检测日期	2021.02.06		泰科检测科技江苏有限公司		检测单位		泰科检测科技江苏有限公司		检测日期		2021.02.13		泰科检测科技江苏有限公司		检测单位		2020.02.20		泰科检测科技江苏有限公司			
	检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)	检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)	检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)	检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)	检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)	检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)	检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)	
	含水率	30	15.6	含水率(%)	30	13.4	含水率	30	13.4	含水率	30	13.4	含水率	30	17							
	汞	0.05	ND	汞	0.05	ND	汞	0.05	ND	汞	0.05	ND	汞	0.05	0.00017							
	铜	40	ND	铜	40	ND	铜	40	ND	铜	40	ND	铜	40	ND							
	锌	100	0.18	锌	100	0.17	锌	100	0.17	锌	100	0.17	锌	100	0.02							
	铅	0.25	ND	铅	0.25	ND	铅	0.25	ND	铅	0.25	ND	铅	0.25	ND							
	镉	0.15	ND	镉	0.15	ND	镉	0.15	ND	镉	0.15	ND	镉	0.15	ND							
	铍	0.02	ND	铍	0.02	ND	铍	0.02	ND	铍	0.02	ND	铍	0.02	ND							
	钡	25	1.25	钡	25	1.27	钡	25	1.27	钡	25	1.27	钡	25	1.22							
	镍	0.5	ND	镍	0.5	ND	镍	0.5	ND	镍	0.5	ND	镍	0.5	ND							
	砷	0.3	0.0432	砷	0.3	0.0277	砷	0.3	0.0277	砷	0.3	0.0277	砷	0.3	0.0246							
	总铬	4.5	ND	总铬	4.5	ND	总铬	4.5	ND	总铬	4.5	ND	总铬	4.5	0.1							
	六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND							
	硒	0.1	0.000287	硒	0.1	0.000397	硒	0.1	0.000397	硒	0.1	0.000397	硒	0.1	0.000281							
	二噁英	3 μg/kg	0.006	二噁英	3 μg/kg	0.0044	二噁英	3 μg/kg	0.0044	二噁英	3 μg/kg	0.0044	二噁英	3 μg/kg	0.01							
	固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾填埋场		固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾填埋场		固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾填埋场		固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾填埋场		固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾填埋场								

2021年2月

检测日期	2021.02.23		泰科检测科技江苏有限公司		检测日期	2021.02.28		泰科检测科技江苏有限公司	
	检测项目	标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)	检测项目		标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)		
含水率 (%)	30	27	含水率 (%)	30	26.3				
汞	0.05	0.0000439	汞	0.05	0.0000404				
铜	40	ND	铜	40	ND				
锌	100	0.27	锌	100	0.18				
铅	0.25	ND	铅	0.25	ND				
镉	0.15	ND	镉	0.15	ND				
铍	0.02	ND	铍	0.02	ND				
钡	25	1.04	钡	25	1.58				
镍	0.5	ND	镍	0.5	ND				
砷	0.3	0.00196	砷	0.3	0.0013				
总铬	4.5	ND	总铬	4.5	ND				
六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND				
硒	0.1	0.00917	硒	0.1	0.00811				
二噁英	3 μg/kg	0.0048	二噁英	3 μg/kg	0.0061				
固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾飞灰应急填埋场		固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾飞灰应急填埋场					

检测日期	2021.03.01		泰科检测科技江苏有限公司		检测日期	2021.03.09		泰科检测科技江苏有限公司		检测日期	2021.03.15		泰科检测科技江苏有限公司	
	检测项目	标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)	检测项目		标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)	检测项目	标准 (除注明外, 单位 mg/L)		检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)			
	含水率 (%)	30	18.1	含水率 (%)	30	20.4	含水率 (%)	30	18.6					
	汞	0.05	ND	汞	0.05	0.000087	汞	0.05	0.0000711					
	铜	40	0.228	铜	40	ND	铜	40	ND					
	锌	100	0.0986	锌	100	0.34	锌	100	0.49					
	铅	0.25	0.0334	铅	0.25	ND	铅	0.25	ND					
	镉	0.15	ND	镉	0.15	ND	镉	0.15	ND					
	铍	0.02	ND	铍	0.02	ND	铍	0.02	ND					
	钡	25	0.116	钡	25	1.78	钡	25	1.64					
	镍	0.5	ND	镍	0.5	ND	镍	0.5	ND					
	砷	0.3	0.00302	砷	0.3	0.00138	砷	0.3	0.00164					
	总铬	4.5	0.0045	总铬	4.5	ND	总铬	4.5	ND					
	六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND					
	硒	0.1	0.00136	硒	0.1	0.013	硒	0.1	0.00655					
	二噁英	3 μg/kg	0.085	二噁英	3 μg/kg	0.11	二噁英	3 μg/kg	0.047					
	固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾飞灰应急填埋场		固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾飞灰应急填埋场		固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾飞灰应急填埋场						

2020年3月

检测日期	2021.03.22		泰科检测科技江苏有限公司		检测日期	2021.03.29		泰科检测科技江苏有限公司	
	检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	检测项目		标准（除注明外，单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）		
含水率 (%)	30	23	含水率 (%)	30	25.3				
汞	0.05	0.000142	汞	0.05	0.000323				
铜	40	ND	铜	40	ND				
锌	100	0.29	锌	100	0.82				
铅	0.25	ND	铅	0.25	ND				
镉	0.15	ND	镉	0.15	ND				
铍	0.02	ND	铍	0.02	ND				
钡	25	1.42	钡	25	2.62				
镍	0.5	ND	镍	0.5	ND				
砷	0.3	0.000564	砷	0.3	0.00121				
总铬	4.5	ND	总铬	4.5	ND				
六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND				
硒	0.1	0.0126	硒	0.1	0.0109				
二噁英	3 μg/kg	0.057	二噁英	3 μg/kg	0.1				
固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾飞灰应急填埋场		固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾飞灰应急填埋场					

检测日期	2021.04.02		泰科检测科技江苏有限公司		检测日期	2021.04.08		泰科检测科技江苏有限公司		检测日期	2021.04.14		泰科检测科技江苏有限公司	
	检测项目	标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)	检测单位		检测项目	标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)	检测单位		检测项目	标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)	检测单位
含水率 (%)	30	25.7	含水率 (%)	30	23.8	含水率 (%)	30	20.6						
汞	0.05	0.0000366	汞	0.05	0.0000618	汞	0.05	ND						
铜	40	ND	铜	40	ND	铜	40	0.08						
锌	100	0.12	锌	100	0.16	锌	100	1.76						
铅	0.25	ND	铅	0.25	ND	铅	0.25	ND						
镉	0.15	ND	镉	0.15	ND	镉	0.15	0.02						
铍	0.02	ND	铍	0.02	ND	铍	0.02	ND						
钡	25	0.7	钡	25	1.11	钡	25	ND						
镍	0.5	0.04	镍	0.5	ND	镍	0.5	0.12						
砷	0.3	0.000708	砷	0.3	0.000965	砷	0.3	0.0056						
总铬	4.5	ND	总铬	4.5	ND	总铬	4.5	0.04						
六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND						
硒	0.1	0.00294	硒	0.1	0.00308	硒	0.1	0.004						
二噁英	3 μg/kg	0.055	二噁英	3 μg/kg	0.069	二噁英	3 μg/kg	0.088						
固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾填埋场		固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾填埋场		固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾填埋场							

2020年4月

检测日期	2021.04.20		泰科检测科技江苏有限公司		检测日期	2021.04.26		泰科检测科技江苏有限公司	
	检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)	检测单位		检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)	检测单位
	含水率(%)	30	24.8		含水率(%)	30	21.4		
	汞	0.05	0.0000238		汞	0.05	0.0000328		
	铜	40	ND		铜	40	0.31		
	锌	100	2.22		锌	100	0.04		
	铅	0.25	0.18		铅	0.25	ND		
	镉	0.15	0.02		镉	0.15	ND		
	铍	0.02	ND		铍	0.02	ND		
	钡	25	1.12		钡	25	1.28		
	镍	0.5	ND		镍	0.5	ND		
	砷	0.3	0.0242		砷	0.3	0.00122		
	总铬	4.5	ND		总铬	4.5	0.02		
	六价铬	1.5	ND		六价铬	1.5	ND		
	硒	0.1	0.000757		硒	0.1	0.00296		
	二噁英	3 μg/kg	0.17		二噁英	3 μg/kg	0.16		
	固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾飞灰应急填埋场			固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾飞灰应急填埋场			

检测日期	2021.05.02	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司		检测日期	2021.05.08	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司		检测日期	2021.05.19	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司	
			检测项目	标准(除注明外,单位mg/L)				检测结果(除注明外,单位mg/L)	检测项目				标准(除注明外,单位mg/L)	检测结果(除注明外,单位mg/L)
			含水率(%)	30	22.2	含水率(%)	30	22.2	含水率(%)	30	25.2			
			汞	0.05	ND	汞	0.05	ND	汞	0.05	ND			
			铜	40	ND	铜	40	ND	铜	40	ND			
			锌	100	ND	锌	100	ND	锌	100	0.04			
			铅	0.25	ND	铅	0.25	0.1	铅	0.25	ND			
			镉	0.15	ND	镉	0.15	ND	镉	0.15	ND			
			铍	0.02	ND	铍	0.02	ND	铍	0.02	ND			
			钡	25	1.34	钡	25	1.78	钡	25	1.52			
			镍	0.5	ND	镍	0.5	ND	镍	0.5	ND			
			砷	0.3	0.00762	砷	0.3	0.00644	砷	0.3	0.00858			
			总铬	4.5	0.04	总铬	4.5	0.06	总铬	4.5	0.05			
			六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND			
			硒	0.1	0.00304	硒	0.1	0.00282	硒	0.1	0.00979			
			二噁英	3 μg/kg	0.2	二噁英	3 μg/kg	0.049	二噁英	3 μg/kg	0.027			
			固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾飞灰应急填埋场		固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾飞灰应急填埋场		固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾飞灰应急填埋场				

2020年5月

检测日期	2021.05.26		泰科检测科技江苏有限公司		检测日期	2021.05.31		泰科检测科技江苏有限公司	
	检测项目	标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)	检测项目		标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)		
含水率 (%)	30	22.2	含水率 (%)	30	24.8				
汞	0.05	0.0000254	汞	0.05	0.0000358				
铜	40	ND	铜	40	ND				
锌	100	20.6	锌	100	4				
铅	0.25	ND	铅	0.25	ND				
镉	0.15	ND	镉	0.15	ND				
铍	0.02	ND	铍	0.02	ND				
钡	25	1.44	钡	25	1				
镍	0.5	ND	镍	0.5	ND				
砷	0.3	0.0604	砷	0.3	0.0336				
总铬	4.5	ND	总铬	4.5	ND				
六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND				
硒	0.1	0.0202	硒	0.1	0.0054				
二噁英	3 μg/kg	0.25	二噁英	3 μg/kg	0.05				
固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾飞灰应急填埋场		固化飞灰去向	海门城管局生活垃圾飞灰应急填埋场					

检测日期	2021.06.06		泰科检测科技江苏有限公司		2021.06.09		泰科检测科技江苏有限公司		2021.06.19		泰科检测科技江苏有限公司	
	检测项目	标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)	检测项目	标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)	检测项目	标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)	检测项目	标准 (除注明外, 单位 mg/L)	检测结果 (除注明外, 单位 mg/L)
含水率 (%)	30	22	含水率 (%)	30	22.2	含水率 (%)	30	21.6				
汞	0.05	0.0000586	汞	0.05	0.0000508	汞	0.05	ND				
铜	40	ND	铜	40	ND	铜	40	ND				
锌	100	0.21	锌	100	0.14	锌	100	8.82				
铅	0.25	ND	铅	0.25	0.14	铅	0.25	0.14				
镉	0.15	ND	镉	0.15	ND	镉	0.15	ND				
铍	0.02	ND	铍	0.02	ND	铍	0.02	ND				
钡	25	1.68	钡	25	1.34	钡	25	1.02				
镍	0.5	ND	镍	0.5	ND	镍	0.5	ND				
砷	0.3	0.132	砷	0.3	0.171	砷	0.3	0.062				
总铬	4.5	ND	总铬	4.5	ND	总铬	4.5	ND				
六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND				
硒	0.1	0.0026	硒	0.1	0.00248	硒	0.1	0.0324				
二噁英	3 μg/kg	0.24	二噁英	3 μg/kg	0.25	二噁英	3 μg/kg	0.5				
固化飞灰去向	泰州润兴一般固废处置有限公司		固化飞灰去向	泰州润兴一般固废处置有限公司		固化飞灰去向	泰州润兴一般固废处置有限公司					

2020年6月

检测日期	2021.06.27		泰科检测科技江苏有限公司		检测日期	2021.06.30		泰科检测科技江苏有限公司	
	检测项目	标准（除注明外，单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）	检测项目		标准（除注明外，单位mg/L）	检测结果（除注明外，单位mg/L）		
	含水率	30	23.4	含水率（%）	30	17.2			
	汞	0.05	0.0000318	汞	0.05	0.0000426			
	铜	40	ND	铜	40	ND			
	锌	100	4.28	锌	100	34.9			
	铅	0.25	ND	铅	0.25	ND			
	镉	0.15	ND	镉	0.15	ND			
	铍	0.02	ND	铍	0.02	ND			
	钡	25	0.9	钡	25	0.85			
	镍	0.5	ND	镍	0.5	ND			
	砷	0.3	0.0342	砷	0.3	0.028			
	总铬	4.5	0.02	总铬	4.5	ND			
	六价铬	1.5	ND	六价铬	1.5	ND			
	硒	0.1	0.00476	硒	0.1	0.0043			
	二噁英	3 μg/kg	0.31	二噁英	3 μg/kg	0.35			
	固化飞灰去向	泰州润兴一般固废处置有限公司		固化飞灰去向	泰州润兴一般固废处置有限公司				

启东天楹环保能源有限公司炉渣热灼减率检测数据汇总

检测日期	2021.01.04	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)
热灼减率	5		4# 5# 1.69 1.16
检测日期	2021.01.10	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)
热灼减率	5		4# 5# 2.26 1.47
检测日期	2021.01.11	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)
热灼减率	5		4# 5# 2.44 3.2
检测日期	2021.01.23	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)
热灼减率	5		4# 5# 2.42 1.3
检测日期	2021.02.06	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)
热灼减率	5		4# 5# 2.36 3.12
检测日期	2021.02.13	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)
热灼减率	5		4# 5# 1.99 2.4
检测日期	2021.02.20	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司
检测项目	标准 (%)		检测结果 (%)
热灼减率	5		4# 5# 2.11 1.5
检测日期	2021.02.27	检测单位	泰科检测科技江苏有限公司

2021年1月

2021年2月

检测项目		标准 (%)	检测结果 (%)
热酞减率		5	4# 5#
检测日期	2021.03.01	检测单位	3.12 1.23 泰科检测科技江苏有限公司
检测项目		标准 (%)	检测结果 (%)
热酞减率		5	4# 5#
检测日期	2021.03.09	检测单位	1.34 2.38 泰科检测科技江苏有限公司
检测项目		标准 (%)	检测结果 (%)
热酞减率		5	4# 5#
检测日期	2021.03.15	检测单位	1.97 2.48 泰科检测科技江苏有限公司
检测项目		标准 (%)	检测结果 (%)
热酞减率		5	4# 5#
检测日期	2021.03.22	检测单位	1.35 2.24 泰科检测科技江苏有限公司
检测项目		标准 (%)	检测结果 (%)
热酞减率		5	4# 5#
检测日期	2021.04.02	检测单位	1.44 1.8 泰科检测科技江苏有限公司
检测项目		标准 (%)	检测结果 (%)
热酞减率		5	4# 5#
检测日期	2021.04.08	检测单位	2.53 2.25 泰科检测科技江苏有限公司
检测项目		标准 (%)	检测结果 (%)
热酞减率		5	4# 5#
检测日期	2021.04.20	检测单位	1.7 1.62 泰科检测科技江苏有限公司
检测项目		标准 (%)	检测结果 (%)
热酞减率		5	4# 5#
检测日期	2021.04.26	检测单位	1.96 1.4 泰科检测科技江苏有限公司

2021年3月

2021年4月

	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)
	热酞减率	5	4# 5#
	检测日期	2021.05.02	1.26 1.64
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)
	热酞减率	5	4# 5#
	检测日期	2021.05.08	2.22 1.36
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)
	热酞减率	5	4# 5#
	检测日期	2021.05.19	1.12 2.18
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)
	热酞减率	5	4# 5#
	检测日期	2021.05.26	1.72 2.61
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)
	热酞减率	5	4# 5#
	检测日期	2021.06.06	2.12 2.87
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)
	热酞减率	5	4# 5#
	检测日期	2021.06.09	1.21 1.65
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)
	热酞减率	5	4# 5#
	检测日期	2021.06.19	2.14 1.67
	检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)
	热酞减率	5	4# 5#
	检测日期	2021.06.27	1.77 1.12

2021年5月

2021年6月

检测项目	标准 (%)	检测结果 (%)	
		4#	5#
热酞减率	5	2.38	1.87